

Zápis z jednání akce: „Oprava a nátěr fasády kostela sv.Anny ve Věžovaté Pláni ze dne 9.9. 2011.

Přítomni:

Jana Pojslová
p.Mach
p.Čížek
p.Beneš

- MěÚ Český Krumlov
- starosta obce
- zástupce místních občanů
- zástupce vlastníka

Předmět jednání : výběr odstínu nátěru fasády silikátové barvy.

Bylo dohodnuto :

- na fasádě byly připraveny vzorky odstínů silikátové barvy od firmy Caparol:
nátěr plastických prvků bude odstínem v barvě holubí šedi, kterému odpovídá odstín Kiesel 14.
nátěr základních ploch omítek bude odstínem v barvě lomené bílé, kterému odpovídá odstín Kiesel 18.
- nátěr bude aplikován vhodně naředěn, aby vizuální vzhled nátěru byl přibližující se vzhledu vápenného nátěru.
- dále bylo zjištěno, že kovaný kříž věže je v havarijním stavu a plechová krytina věže je nevhodně zakončena, takže dochází k zatékání do korunové římsy věže. Z toho důvodu vlastník památky v příštím roce podá žádost o grant jihočeského kraje na obnovu nem.kult.památek, aby byly tyto závady odstraněny a zároveň obnoven nátěr fasády omítek věže.

Zapsal: E.Beneš, vikariátní technik



BISKUPSKÝ VIKARIÁTNÍ ÚŘAD
Horní ul. 159, tel. 2562
381 01 ČESKÝ KRUMLOV